

АККРЕДИТОВАННАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Аттестат № РОСС RU. 0001.21АЛ21
Срок действия до « 19 » марта 2018 г.

Протокол КХА № 1443/1444
от 21 мая 2015 г.

Заказчик: ООО «Печерское»

ИНН 6714000906 Договор № 31

Адрес юридический: 214530, Смоленская обл., Смоленский р-н, с.Печерск, ул.Автомобильная, д. 11

Адрес фактический (местонахождение производственной площадки): 214530, Смоленская обл., Смоленский р-н, с.Печерск, ул.Автомобильная, д. 11

Объект КХА: природная вода

Вид пробы: разовая

Место отбора: река Вязовенька выше выпуска ОСК 500 м./ река Вязовенька ниже выпуска ОСК 500 м.

Проба № 1443/1444

Акт отбора: № 1443/1444 от 13.05.2015 г.

Дата отбора: 13.05.2015 г. **Дата начала анализа:** 13.05.2015 г.

Проба отобрана: пробоотборщиком ОАО «ИТЦ «Экология» Васильковым О.В.

Средства измерения: Анализатор растворенного кислорода МАРК-302 Э, св. № СП 0615693 до 20.10.2015 г., весы лабораторные аналитические ВЛР-200, св. № 6120/213 до 29.08.2015 г., анализатор содержания нефтепродуктов в воде лабораторный АН-2, св. № 6120/213 до 29.09.2015 г., спектрофотометр ПЭ-5400 ВИ, св. № 495/213 до 05.03.2016 г., КФК-3-01- «ЗОМЗ» св. № 6735/213 до 25.12.2015 г., рН- метр, рН-150 М, св. № 4491/213 до 14.08.2015 г.

№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Шифр МВИ	Проба № 1443	Проба № 1444	ПДК рыб.-хоз. водоемов
				Концентрация ± Погрешность при Р=0,95	Концентрация ± Погрешность при Р=0,95	
1	Водородный показатель	ед. рН	РД 52.24.495-2005	7,61±0,20	7,87±0,20	6,5-8,5
2	Запах	балл	РД 52.24.496-2005	0	0	-
3	Окраска воды	-	Визуально	слегка-желтоватая	слегка-желтоватая	-
4	Прозрачность по Снеллену	см	РД 52.24.496-2005	33,0±3,3	27,0±2,7	не менее 30
5	Взвешенные вещества	мг/дм³	ПНД Ф 14.1:2:4.254-2009	2,1±0,4	7,3±1,3	к фону 0,25/0,75
6	ХПК	мгО₂/дм³	РД 52.24.421-2007	34,3±3,4	38,0±3,6	-
7	БПК₅	мгО₂/дм³	РД 52.24.420-2006	3,8±0,5	4,2±0,6	2,0
8	Нефтепродукты	мг/дм³	РД 52.24.476-2007	0,10±0,03	0,12±0,03	0,05
9	Фосфор фосфатов	мг/дм³	РД 52.24.382-2006	1,16±0,11	1,48±0,14	0,2
10	Аммоний-ион	мг/дм³	РАССЧЕТНЫЙ	6,07	6,67	0,5
	Азот аммония	мг/дм³	РД 52.24.486-2009	4,74±0,11	5,20±0,11	-
11	Нитрит-ион	мг/дм³	РАССЧЕТНЫЙ	0,18	1,32	0,08
	Азот нитритов	мг/дм³	РД 52.24.381-2006	0,05±0,01	0,40±0,06	-
12	Нитрат-ион	мг/дм³	РАССЧЕТНЫЙ	3,17±0,38	9,61±1,15	40
13	Хлорид-ион	мг/дм³	РД 52.24.407-2006 РД 52.24.402-2006	33,7±2,4	36,1±2,5	300,0