

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»
Аттестат аккредитации RA.RU.710042 выдан 24 июля 2015года
214013 г. Смоленск, Тульский переулок, д.12

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Смоленской области»
Л.М. Сидоренкова



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 4854 от «08» октября 2019 года

по результатам гигиенической оценки лабораторных испытаний

Заявитель: Управление Роспотребнадзора по Смоленской области.

Юридический адрес: г. Смоленск, ул. Тенишевой, д.26.

Фактический адрес: г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 26.
(район, улица, дом)

Основание для проведения экспертизы: Поручение Управления Роспотребнадзора по Смоленской области №02-288 от 27.09.2019г.

Состав экспертных материалов: Протокол лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 7029 от 07.10.2019г.

Установлено: Параметры микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха) на рабочем месте главы муниципального образования сельского поселения (категория работ 1б) в кабинете главы муниципального образования; на рабочем месте старшего менеджера-главного бухгалтера (категория работ 1б) Администрации Печерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, расположенной по адресу: Смоленская область, Смоленский район, п. Печерск, ул. Минская, д. 7, соответствуют допустимым для холодного периода года.

Заключение:

Параметры микроклимата на исследованных рабочих местах Администрации Печерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, расположенной по адресу: Смоленская область, Смоленский район, п. Печерск, ул. Минская, д. 7, **соответствуют** действующим государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам: СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах».

Исполнитель

А.Е. Гоголина

Заведующий санитарно-гигиеническим отделом

Е.Г. Майорова

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»
Испытательный лабораторный центр (ИЛЦ)

юридический адрес:

г. Смоленск, Тульский пер. 12, 214013
телефон: (4812) 38-42-04; т/ф: (4812) 64-28-58
e-mail: sannadzorsm@mail.ru
ОКПО 75415569. ОГРН 1056758325766
ИНН/КПП 6730056159/673001001

Адрес местонахождения:

г. Смоленск, Тульский пер., д. 12,
г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 26

Федеральная служба по аккредитации
Аттестат аккредитации испытательной
лаборатории (центра)
№ РОСС RU.0001.510109

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ
№ пр7029 от 7 октября 2019 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** _Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Смоленской области

2. **Юридический адрес:** Смоленская область, г. Смоленск, ул. Тенишевой д. 26

3. **Наименование измерений:** Параметры микроклимата

4. **Место проведения измерений:** _Администрация Печерского сельского поселения, Смоленская область, Смоленский район, п. Печерск, ул. Минская, д.7

5. **Дата и время измерений:** 02.10.2019 в 10:03

Ф.И.О., должность: Фетисова Е. А. инженер лаборатории

При измерениях присутствовал Глава муниципального образования Печерского сельского поселения Смоленского района Смоленской области Янченко Ю.Н.

6. **Средства измерений:**

№ п/п	Наименование, тип прибора	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке	Срок действия	Погрешность
1	Прибор комбинированный "ТКА-ПКМ"(50)	50 2668	24248-09	СП 2718858 от 23.08.2019	22.08.2020	+/- (0,045+0,05V);+/- (0,1+0,05V)
2	Прибор комбинированный ТКА-ПКМ (24) с шаровым термометром	24050	24248-09	СП 2666994 от 24.06.2019	23.06.2020	+/- 0,5 0С; +/5 %
3	Рулетка измерительная металлическая Р10УЗК	28	35279-07	3981/2018 от 27.11.2018	26.11.2019	

7. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Плановая проверка санитарного надзора, поручение Управления Роспотребнадзора по Смоленской области № 02-288 от 27.09.2019

Источники микроклиматического воздействия: окна, двери, стационарные отопительные приборы.

Метеоусловия:

температура воздуха 13 °С; относительная влажность 79 %.

8. **НД, регламентирующие объем измерений и их оценку:**

СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах"

9. **НД на метод измерения:** МУК 4.3.2756-10 (п.4, п.5) "Методические указания по измерению и оценке микроклимата производственных помещений."

10. **Код измерений:** 1.19.7029 Ф 1/1

11. **Место осуществления деятельности:** Смоленская область, г. Смоленск, пер. Тульский, д 12

ИЗМЕРЕНИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ И НЕИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ

№ п/п	Место проведения измерений	Высота от пола, м	Категория работ	Показатель	Ед. измерения	Результат измерений	Величина допустимого уровня
Администрация Печерского сельского поселения							
1	Кабинет, рабочее место главы муниципального образования	0,1	Iб	Температура воздуха	° С	23,1±0,6	19 - 24
		1,0		Температура воздуха	° С	23,2±0,6	19 - 24
		1,0		Относительная влажность воздуха	%	54±5,8	15 - 75
		1,0		Скорость движения воздуха	м/с	менее 0,1	не более 0,2
		0,1		Скорость движения воздуха	м/с	менее 0,1	не более 0,2
2	Бухгалтерий, рабочее место старшего менеджера-главного бухгалтера	0,1	Iб	Температура воздуха	° С	23,3±0,6	19 - 24
		1,0		Температура воздуха	° С	23,4±0,6	19 - 24
		1,0		Относительная влажность воздуха	%	53±5,8	15 - 75
		1,0		Скорость движения воздуха	м/с	менее 0,1	не более 0,2
		0,1		Скорость движения воздуха	м/с	менее 0,1	не более 0,2

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Фетисова Е. А. инженер лаборатории

Руководитель ИЛЦ



Н.В. Сорокина